Trinkwasser Mikrobiologie

Prüfzeugnis-Nr. **26-02-9185**
Gesamtauftrag **02-06-00361-20**

Probenherkunft **Wasserproben**
Netz Rüttenen

Bürgergemeinde Rüttenen
Wasserversorgung
4522 Rüttenen

Probenahme **03.11.2026**
Probeneingang **03.11.2026**
Entnahme durch **IMP, Hunziker**
Bodenzustand **feucht**

Witterung Entnahmetag **bedeckt**
Witterung Vortag **bedeckt**
Letzter Niederschlag **28.10.2026**

Norm / Verfahren: AMK: EN ISO 6222:1999 (30°C) / Gussplattenverfahren ;
E. coli: DIN ISO 16649-1:2020 / Membranfilterverfahren (MFV) ; Enterokokken: EN ISO 7899-2:2000 / MFV

Parameter		Höchstwerte nach TBDV (TW) an der Fassung [1] / im Verteilnetz [2]	**Schulhaus Hauptstr. 70** **26-12430**	**Werkhof Weihermatt-strasse 1** **26-12431**		
Lufttemperatur	**°C**		**16.0**	**14.0**		
Wassertemperatur	**°C**		**17.0**	**14.0**		
Aerobe mesophile Keime	**KBE/ml**	100 [1] / 300 [2]	**8**	**10**		
E. coli	**KBE/100ml**	nn	**nn**	**nn**		
Enterokokken	**KBE/100ml**	nn	**nn**	**nn**		

Kurzbeurteilung		***Trinkwasser*** **einwandfrei**	***Trinkwasser*** **einwandfrei**		

Die untersuchten *Trinkwasserproben* erfüllen zum Zeitpunkt der Probenahme die Höchstwerte für TW der Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16. Dezember 2016 (Stand 01.08.2026).

Legende		
		Höchstwertüberschreitung (Fassung, Aufbereitung, Verteilnetz, Hausinstallation)
	nn	Nicht nachweisbar
	---	Keine Analyse durchgeführt

Oberbuchsiten, 09.11.2026

Die Prüfergebnisse gelten ausschliesslich für die untersuchte(n) Probe(n); sämtliche weiteren Daten beruhen auf den Angaben des Auftraggebers. Es gelten die AGB.